



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: VINAC_FITEL
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VIÑAC
ID site: LI5649
CRQ: CRQ000000064638

Sticker Año mantenimiento



08/05/2026
12°55'46.476"S 75°46'51.786"W
LI5649 VIÑAC FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



08/05/2026
12°55'46.458"S 75°46'51.954"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DURANTE



08/05/2026
12°55'46.458"S 75°46'51.954"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DESPUES



08/05/2026
12°55'46.464"S 75°46'52.871"W
LI5649 VIÑAC FITEL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



08/05/2026
12°55'46.336"S 75°46'52.356"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DURANTE



08/05/2026
12°55'46.326"S 75°46'52.356"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DESPUES



08/05/2026
12°55'46.437"S 75°46'52.158"W
LI5649 VIÑAC FITEL

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



08/05/2026
12°55'46.374"S 75°46'52.152"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DURANTE



08/05/2026
12°55'46.374"S 75°46'52.158"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DESPUES



08/05/2026
12°55'46.464"S 75°46'52.217"W
LI5649 VIÑAC FITEL



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos