




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: POMAMAYO
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO POMAMAYO
ID site: LI5778
CRQ: CRQ000000064323

Sticker Año mantenimiento



08/05/2026
10°38'16.998"S 76°46'10.068"W
LI5778 POMAMAYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



08/05/2026
10°38'16.998"S 76°46'10.332"W
LI5778 POMAMAYO

DURANTE



08/05/2026
10°38'16.998"S 76°46'10.332"W
LI5778 POMAMAYO

DESPUES



08/05/2026
10°38'16.908"S 76°46'10.314"W
LI5778 POMAMAYO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



08/05/2026
10°38'17.07"S 76°46'10.17"W
LI5778 POMAMAYO

DURANTE



08/05/2026
10°38'17.184"S 76°46'9.965"W
LI5778 POMAMAYO

DESPUES



08/05/2026
10°38'17.082"S 76°46'10.182"W
LI5778 POMAMAYO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



08/05/2026
10°38'16.788"S 76°46'10.266"W
LI5778 POMAMAYO

DURANTE



08/05/2026
10°37'34.159"S 76°46'25.922"W
LI5778 POMAMAYO

DESPUES



08/05/2026
10°38'16.77"S 76°46'9.786"W
LI5778 POMAMAYO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 10°38'16.788"S 76°46'10.362"W LI5778 POMAMAYO	 08/05/2026 10°38'16.95"S 76°46'10.218"W LI5778 POMAMAYO	 08/05/2026 10°38'16.932"S 76°46'10.392"W LI5778 POMAMAYO
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 10°38'16.06"S 76°46'10.308"W LI5778 POMAMAYO	 08/05/2026 10°38'17.028"S 76°46'10.284"W LI5778 POMAMAYO	 08/05/2026 10°38'17.064"S 76°46'10.508"W LI5778 POMAMAYO
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 10°38'16.968"S 76°46'10.254"W LI5778 POMAMAYO	 08/05/2026 10°38'16.998"S 76°46'10.278"W LI5778 POMAMAYO	 08/05/2026 10°38'16.968"S 76°46'10.236"W LI5778 POMAMAYO

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC