




|      |                 |              |                               |                     |             |         |                     |
|------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------|
| ZONA | AUCALLAMA       | NOMBRE SITE: | AUCALLAMA                     | CODIGO SITE:        | LI4986      | FECHA : | 2026-06-19 03:13:17 |
| CRQ  | CRQ000000084955 | COORDENADAS  | 11°33'38.184"S 77°10'37.872"W | TÉCNICO RESPONSABLE | Jesus Ramos |         |                     |

I .- INFRAESTRUCTURA

|             |                   |                  |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Site:       | Modelo:           | GREENFIELD       |  |  |
|             | Tipo:             | GABINETE OUTDOOR |                                                                                    |                                                                                     |
| Torre:      | Tipo:             | AUTOSOPORTADA    |  |  |
|             | Estado:           | OK               |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Altura (m):       | 30               |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Verticalidad:     | OK               |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Pintura:          | OK               |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Escalera:         | OK               |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Línea de vida:    | OK               |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Cable Vientos:    | N/A              |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Grapas:           | N/A              |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Templadores:      | N/A              |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Base Templadores: | N/A              |                                                                                    |                                                                                     |
|             | Base de Torre:    | OK               |                                                                                    |                                                                                     |
| Paredes:    | OK                |                  |  |  |
| Concertina: | OK                |                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Puerta:     | OK                |                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Chapa:      | OK                |                  |                                                                                    |                                                                                     |

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

|                      |                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Instalacion: | Aérea             |  |  |
| Nivel de Tensión:    | LBT               |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de Conexión: | Monofásica        |                                                                                     |                                                                                     |
| N° Suministro:       | NV                |                                                                                     |                                                                                     |
| PDP:                 | Estado:           | OK                                                                                  |  |
|                      | Voltaje 1(VAC):   | 0                                                                                   |                                                                                     |
|                      | ITM(A):           | 50                                                                                  |                                                                                     |
|                      | TVSS              | OK                                                                                  |                                                                                     |
|                      | Corriente 1(AAC): | 0                                                                                   |                                                                                     |

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:


|                        |                  |             |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabinete Rectificador: | Estado:          | OK          |  |  |
|                        | Marca:           | HUAWEI      |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Ventiladores:    | OK          |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | A/A:             | OK          |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Filtros:         | OK          |                                                                                      |                                                                                       |
| Power Core:            | Marca:           | HUAWEI      |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Modelo:          | HUAWEI      |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Controlador:     |             |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Modelo:          | SMU02B      |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Voltaje (VDC):   | 51          |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Carga (ADC):     | 20          |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | LVBD/BLVD(VDC):  | 43          |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | LVLVD/LLVD(VDC): | 45          |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Módulos:         | Estado:     | OK                                                                                   |                                                                                       |
|                        |                  | Modelo1:    | R4850G                                                                               |                                                                                       |
|                        |                  | Cantidad1:  | 2                                                                                    |                                                                                       |
| Bancada Total 1:       | Estado:          | OK          |  |  |
|                        | Cantidad:        | 3           |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Voltaje (V):     | 51          |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Marca1:          | OTROS       |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Modelo1:         | ESM-48150A1 |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Capacidad1(Ah):  | 150         |                                                                                      |                                                                                       |
|                        | Autonomia (Hr):  | 6           |                                                                                      |                                                                                       |

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

|               |                      |    |
|---------------|----------------------|----|
| Gabinete Tx1: | Estado:              | OK |
|               | Ventiladores:        | OK |
|               | A/A:                 | OK |
|               | Filtros:             | OK |
|               | Radio (#):           | 0  |
|               | Router (#):          | 1  |
|               | Modem (#):           | 0  |
|               | BBU (#):             | 1  |
|               | Switch (#):          | 0  |
|               | Media Converter (#): | 1  |




Gabinete Tx 1 Abierto




Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:


|      |                   |                  |
|------|-------------------|------------------|
| BBU: | Tipo:             | BBU5900          |
|      | Estado:           | OK               |
|      | FAN:              | OK               |
|      | Cable FO:         | Estado: OK       |
|      |                   | Banda 1 (MHz): 0 |
|      |                   | Cantidad: 0      |
|      | VSWR:             | OK               |
|      | Alarmas Externas: | OK               |
|      | Alarmas Internas: | OK               |




Panoramica de BBU1



Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas



VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:

Estado:OK  
Cantidad:6  
Modelo:NV  
Tilt m.1(°):OK

Microondas:

Estado:OK  
Cantidad:3

RRU

Cantidad:7  
Conectores:OK  
Cables RF/IF:OK

Luz de Balizaje:

Estado:OK  
Cantidad:1

Pararrayos:

Estado:OK



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:OK  
Tipo:PARRES  
Cantidad:1  
Resistencia (Ω):3  
Topologia :MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1