





REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 11/09/2026 - 11/09/2026
Dirección: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ000000128001

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES

DURANTE

DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS


ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 11/09/2026 12°43'37.614"S 76°27'41.177"W L11722 COAYLLO	 11/09/2026 12°43'34.104"S 76°27'38.427"W L11722 COAYLLO	 11/09/2026 12°43'36.507"S 76°27'38.407"W L11722 COAYLLO
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 11/09/2026 12°43'37.104"S 76°27'37.687"W L11722 COAYLLO	 11/09/2026 12°43'36.314"S 76°27'38.667"W L11722 COAYLLO	 11/09/2026 12°43'36.104"S 76°27'41.326"W L11722 COAYLLO
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 11/09/2026 12°43'36.210"S 76°27'38.487"W L11722 COAYLLO	 11/09/2026 12°43'36.457"S 76°27'38.438"W L11722 COAYLLO	 11/09/2026 12°43'34.854"S 76°27'41.309"W L11722 COAYLLO
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 11/09/2026 12°43'35.642"S 76°27'38.298"W L11722 COAYLLO	 11/09/2026 12°43'35.941"S 76°27'38.027"W L11722 COAYLLO	 11/09/2026 12°43'35.312"S 76°27'41.074"W L11722 COAYLLO

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general