



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: PUÑON
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 16/09/2026 - 16/09/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PUÑON
ID site: LI5303
CRQ: CRQ000000130257

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



DURANTE




DESPUES




LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


ANTES



DURANTE




DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos